

MESURE DU CO2 DANS LES CLASSES DES ÉCOLES DU CSSH - SOMMAIRE AU 23/02/21

Taux mesuré	Délai d'action	Type de suivi
Moins de 1 000 ppm	Aucune action à prendre	Aucun suivi
De 1 000 à 1 500 ppm	Dans les meilleurs délais	Reprendre une mesure après l'action corrective
De 1 500 à 2 000 ppm	Rapidement (1 mois)	Reprendre une mesure après l'action corrective
Plus de 2 000 ppm	Immédiat (1 semaine)	Reprendre une mesure : 1. Après l'action corrective; 2. Une à deux semaines après l'action corrective; 3. Quatre à six semaines après l'action corrective.

Ventilation	École	LOCAL	Mesure Taux de CO ₂ à l'extérieur de l'école (ppm)	1 ^{er} mesure Taux de CO ₂ avant le début du cours (ppm)	1 ^{er} mesure Température avant le début du cours (°C)	2 ^e mesure Taux de CO ₂ au milieu de la période de cours (ppm)	2 ^e mesure Température au milieu de la période de cours (°C)	Nombre de fenêtres ouvertes après la 2 ^e ème lecture vs Total	d'ouverture des fenêtres (min)	3 ^e mesure Taux de CO ₂ 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (ppm)	3 ^e mesure Température 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (°C)	Vasistas ouvert (Oui ou Non) / Porte ouverte (Oui ou Non)	
Mécanique	École secondaire d'Amos Pavillons La Forêt et central du CFP Harricana (Mesures effectuées le 10/12/2020 AM et 17/02/2021 PM)	2071	500	540	21	860	22	N/A	N/A	860	25	Aucun/Oui	
		2150	500	500	22	900	23	N/A	N/A	920	23	Aucun/Oui	
		3032	500	420	22	720	23	N/A	N/A	760	23	Aucun/Oui	
		3191	500	480	22	720	24	N/A	N/A	800	23	Aucun/Oui	
		1403	480	660	21	660	21	N/A	N/A	700	22	Aucun/Oui	
		2110	480	760	22	920	22	N/A	N/A	1020	23	Aucun/Oui	
		2171	480	760	22	1160	23	N/A	N/A	1240	23	Aucun/Oui	
		3050	480	720	22	840	23	N/A	N/A	880	23	Aucun/Oui	
		3080	480	700	22	800	23	N/A	N/A	800	23	Aucun/Oui	
		3150	480	760	23	800	23	N/A	N/A	840	23	Aucun/Oui	
Hybride	École secondaire Natagan (Mesures effectuées le 02/02/2021 PM)	303	480	560	22	600	22	3 sur 8	20	580	22	Oui/Oui	
		306	480	560	23	640	22	1 sur 4	20	560	20	Oui/Oui	
		316	480	560	21	640	23	1 sur 2	20	560	22	Oui/Oui	
		305	480	560	23	660	23	4 sur 4	20	600	20	Oui/Oui	
Naturelle	Centre de formation générale Le Macadam (Mesures effectuées le 14/12/2020 AM)	1060	400	400	24	560	25	2 sur 11	20	480	22	N/D	
		2051	400	440	22	540	25	2 sur 7	20	540	24	N/D	
		2080	400	420	23	780	24	1 sur 5	20	560	22	N/D	
		2147	400	440	23	720	24	1 sur 4	20	580	23	N/D	
	Pavillon La Foresterie (Mesures effectuées le 01/02/2021 PM)	111	460	540	21	560	21	1 sur 1	20	560	21	Aucun/Oui	
		322	460	640	21	700	20	4 sur 4	20	620	21	Aucun/Oui	
	2 classes seulement												
	École Berry (Mesures effectuées le 03/02/2021 PM)	102	400	860	21	880	22	2 sur 4	20	780	21	Aucun/Oui	
		103	400	600	14	740	22	1 sur 6	20	620	21	Aucun/Oui	
		104	400	720	13	600	22	1 sur 2	20	660	20	Aucun/Oui	
105		400	840	15	920	22	3 sur 4	20	860	20	Aucun/Oui		
École Saint-Paul (Preissac) (Mesures effectuées le 08/02/2021 am)	105	420	480	16	840	21	1 sur 6	20	820	21	Oui/Oui		
	107	420	420	18	860	21	1 sur 6	20	820	21	Oui/Oui		
	2 classes seulement												
École Sacré-Cœur (Mesures effectuées le 09/02/2021 PM)	114	400	480	15	600	18	2 sur 13	20	800	18	Aucun/Oui		
	115	400	460	13	800	17	3 sur 13	20	640	17	Aucun/Oui		
	202	400	740	16	880	18	5 sur 14	55	940	19	Aucun/Oui		
	204	400	820	17	980	19	10 sur 15	20	760	19	Aucun/Oui		
	207	400	520	13	920	17	3 sur 11	20	900	16	Aucun/Oui		
École St-Mathieu (Mesures effectuées le 15/02/2021 PM)	5	400	800	20	780	21	3 sur 5	46	760	21	Aucun/Oui		
	104	400	800	19	840	22	2 sur 5	20	840	21	Aucun/Oui		
	105	400	980	21	900	22	5 sur 5	65	860	21	Oui/Oui		
	109	400	680	21	900	22	3 sur 5	20	860	21	Aucun/Oui		
École Notre-Dame-du-Rosaire (St-Dominique) (Mesures effectuées le 25/01/2021 PM et 17/02/2021 AM)	202	440	500	20	760	22	1 sur 6	20	920	22	Oui/Oui		
	210	440	500	20	840	22	6 sur 6	41	840	22	Oui/Oui		
	212	440	480	21	900	21	3 sur 6	20	860	21	Oui / Oui		
CFP Harricana - Pavillon de la Santé (Mesures effectuées le 10/12/20 PM, 21/01/21 PM et 23/02/21 AM)	109	400	940	18	940	25	6 sur 6	20	660	24	Non / Oui		
	202	400	540	21	620	22	3 sur 6	57	660	22	Aucun/Oui		
	L-002	400	620	19	660	22	4 sur 6	20	600	20	Non / Oui		
École St- Joseph (Mesures effectuées le 22/01/2021 PM et le 23/02/21 PM)	106	400	960	18	660	17	3 sur 7	20	780	18	Oui/Oui		
	203	400	780	18	980	21	5 sur 5	65	920	21	Aucun/Oui		
	204	400	920	18	960	20	3 sur 6	55	940	20	Oui/Oui		
	205	400	940	18	720	18	2 sur 6	20	760	19	Oui/Oui		
École Notre-Dame-des-Écoles (St-Félix) (Mesures effectuées le 25/01/2021 AM)	17	420	480	20	780	21	2 sur 3	20	560	19	Aucun/Oui		
	102	420	480	19	960	21	6 sur 6	20	660	19	Oui/Oui		
	103	420	500	20	1020	21	6 sur 6	20	860	18	Oui / Oui		
	113/114	420	500	19	920	21	9 sur 9	20	820	20	Aucun/Oui		
École alternative Harricana (Mesures effectuées le 10/02/2021 AM)	110	460	500	16	1220	21	2 sur 5	20	640	17	Aucun/Oui		
	201	460	560	17	960	20	3 sur 5	20	760	20	Aucun/Oui		
	202	460	540	18	980	22	3 sur 5	20	900	22	Aucun/Oui		
	206	460	540	19	960	22	4 sur 5	20	860	21	Aucun/Oui		
	209	400	440	20	820	22	2 sur 4	20	660	23	Aucun/Oui		
École Notre-Dame-de-Fatima (Landrienne) (Mesures effectuées le 03/02/2021 AM)	210	400	480	21	820	22	2 sur 4	20	580	21	Aucun/Oui		
	309	400	420	21	700	22	2 sur 4	20	580	20	Aucun/Oui		
	313	400	420	20	1100	22	2 sur 5	20	560	16	Aucun/Oui		
	145	400	460	19	960	21	2 sur 4	20	980	21	Aucun/Oui		
École Téréault (La Motte) (Mesures effectuées le 15/02/2021 AM)	150	400	440	20	980	22	4 sur 4	20	1100	22	Aucun/Oui		
	165	400	480	18	820	20	2 sur 4	20	800	20	Aucun/Oui		
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (St-Marc) (Mesures effectuées le 26/01/2021 AM)	201	420	500	19	1100	23	3 sur 5	20	1100	22	Non / Oui		
	203	420	480	20	860	23	7 sur 8	20	820	22	Non / Oui		
	204	420	460	21	920	23	5 sur 6	20	780	22	Non / Oui		
	307	420	440	21	880	22	1 sur 5	20	840	22	Aucun/Oui		
	107	480	620	20	980	21	4 sur 4	20	520	16	Aucun/Oui		
École Morency (Trécesson) (Mesures effectuées le 27/01/2021 AM)	204	480	660	21	1060	22	4 sur 4	20	860	18	Aucun/Oui		
	205	480	660	20	1100	22	4 sur 4	20	780	20	Aucun/Oui		
	2150	440	480	21	740	19	4 sur 4	56	600	17	Aucun / Oui		
	2130	440	440	21	1480	23	5 sur 5	20	820	14	Aucun / Oui		
École secondaire d'Amos - Pavillon La Calypso (Mesures effectuées le 11/12/20, 22/01/21, 01/02/21, 16/02/21 AM)	3020	440	480	21	800	23	6 sur 6	20	780	19	Aucun / Oui		
	3030	440	480	21	960	23	5 sur 5	20	840	20	Aucun / Oui		
	1190	440	580	19	860	22	4 sur 4	20	660	16	Aucun / Oui		
	1200	440	580	20	840	22	2 sur 4	50	720	21	Aucun / Oui		
	4020	400	480	22	1380	23	4 sur 4	20	880	22	Non / Oui		
	4050	440	460	21	980	22	5 sur 5	20	780	21	Aucun / Oui		
	4110	440	480	21	800	20	3 sur 3	53	800	20	Aucun / Oui		
	2160	440	480	20	680	20	4 sur 4	57	900	21	Aucun / Oui		
	École Notre-Dame-de-Lourdes (La Corne) (Mesures effectuées le 26/01/2021 PM)	102	420	860	20	720	19	3 sur 6	20	580	17	Aucun/Oui	
		105	420	1000	19	980	23	6 sur 6	20	600	21	Aucun/Oui	
202		420	1300	21	1080	20	3 sur 4	20	780	18	Aucun/Oui		
208		420	1160	20	940	21	6 sur 6	20	980	19	Aucun/Oui		
2070		400	460	21	840	21	4 sur 6	20	540	20	Non / Oui		
École Sainte-Thérèse (Amos) (Mesures effectuées le 21/01/21 AM)	2160	400	480	21	880	23	7 sur 7	20	740	22	Non / Oui		
	3100	400	520	21	1320	22	4 sur 4	20	980	22	Non / Non		
	3130	400	500	21	1100	22	5 sur 5	20	860	20	Non / Oui		
	2040	400	560	21	1140	21	5 sur 7	20	500	17	Non / Oui		
	1020	400	580	22	940	23	4 sur 4	20	660	18	Non / Oui		
	113	440	740	18	580	19	2 sur 7	58	640	19	Aucun/Oui		
École Christ-Roi (Mesures effectuées le 10/02/2021 PM)	202	440	760	16	640	18	2 sur 4	20	640	17	Aucun/Oui		
	204	440	940	17	800	18	4 sur 4	67	780	18	Aucun/Oui		
	303	440	1220	21	1100	19	3 sur 4	64	1080	20	Aucun/Oui		
	304	440	960	19	820	20	4 sur 4	65	880	21	Aucun/Oui		
	École Sainte-Thérèse (Launay) (Mesures effectuées le 27/01/2021 PM)	Maternelle	440	1100	21	960	23	7 sur 9	20	720	20	Aucun/Oui	
103		440	1080	22	980	23	8 sur 8	20	760	22	Aucun/Oui		
104		440	1000	22	1100	23	7 sur 8	20	820	22	Aucun/Oui		
105		440	1100	22	1020	23	6 sur 8	20	680	21	Aucun/Oui		
École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Barraute) (Mesures effectuées le 02/02/2021 AM)		32	500	520	20	1140	22	2 sur 3	20	600	12	Aucun/Oui	
	103	500	560	21	1280	21	4 sur 7	20	780	20	Aucun/Oui		

MESURE DU CO2 DANS LES CLASSES DES ÉCOLES DU CSSH - SOMMAIRE AU 23/02/21

Taux mesuré	Délai d'action	Type de suivi
Moins de 1 000 ppm	Aucune action à prendre	Aucun suivi
De 1 000 à 1 500 ppm	Dans les meilleurs délais	Reprendre une mesure après l'action corrective
De 1 500 à 2 000 ppm	Rapidement (1 mois)	Reprendre une mesure après l'action corrective
Plus de 2 000 ppm	Immédiat (1 semaine)	Reprendre une mesure : 1. Après l'action corrective; 2. Une à deux semaines après l'action corrective; 3. Quatre à six semaines après l'action corrective.

Ventilation	École	LOCAL	Mesure Taux de CO ₂ à l'extérieur de l'école (ppm)	1 ^{re} mesure Taux de CO ₂ avant le début du cours (ppm)	1 ^{re} mesure Température avant le début du cours (oC)	2 ^e mesure Taux de CO ₂ au milieu de la période de cours (ppm)	2 ^e mesure Température au milieu de la période de cours (oC)	Nombre de fenêtres ouvertes après la 2 ^e ème lecture vs Total	Temps d'ouverture des fenêtres (min)	3 ^e mesure Taux de CO ₂ 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (ppm)	3 ^e mesure Température 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (oC)	Vasistas ouvert (Oui ou Non) / Porte ouverte (Oui ou Non)	
	École Ste-Gertrude (Mesures effectuées le 08/02/2021 PM)	114	500	540	20	1100	22	4 sur 4	20	1100	20	Aucun/Oui	
		123	500	560	21	1180	21	3 sur 7	20	980	21	Aucun/Oui	
		202	500	620	21	1100	22	4 sur 4	20	960	21	Aucun/Oui	
		207	440	960	23	900	24	5 sur 5	65	1040	24	Aucun/Oui	
		209	440	1000	22	1120	23	5 sur 5	76	920	23	Aucun/Oui	
		211	440	760	23	1100	24	5 sur 5	20	980	23	Aucun/Oui	
	École St-Viateur (Mesures effectuées le 09/02/2021 AM)	212	440	800	22	1160	24	5 sur 5	20	1120	23	Aucun/Oui	
		209	440	660	19	1020	20	2 sur 6	20	920	18	Aucun/Oui	
		210	440	780	19	1300	19	6 sur 6	20	600	14	Aucun/Oui	
		215	440	500	20	1040	20	2 sur 8	20	840	15	Aucun/Oui	
		313	440	500	22	1220	23	5 sur 7	20	840	21	Aucun/Oui	
	Moyenne	304	440	520	22	1040	22	6 sur 8	20	980	20	Aucun/Oui	
		315	440	520	21	1300	22	7 sur 7	20	1100	22	Aucun/Oui	
				639			908				786		